

Afstandhouder (Onbekende fabrikant - Onbekend type)

WENb component-nummer: E-12

Toepassing: Elektra (Laagspanning)

Naam / Bron-omschrijving: Afstandhouder

Fabrikant: Onbekende fabrikant

Product-type: Onbekend type

Product kenmerken: Bruine afstandhouder (type 1)

Aanvullende kenmerken: Isolator LS rek



Analysecertificaat

Certificaat / Verklaring / Asbestinventarisatie:  Analysecertificaat MO-SHI-0920

ID-nummer: MO-SHI-0920
Monsternummer 3-4
Datum analyse / document: 24 oktober 2013
Laboratorium: Search

Analysecertificaat

Certificaat / Verklaring / Asbestinventarisatie:  Analysecertificaat 1964499/1/1.1

ID-nummer: 1964499/1/1.1
Monsternummer M7, S120902834
Datum analyse / document: 15 juli 2019
Laboratorium: Sanitas

Asbeststatus: Asbesthoudend 

Locatie asbest in component:

Buitenmantel & Pakking tussen schroefdraad en buitenmantel

Asbest soort: Chrysotiel (15-30% (hoogst vastgestelde %))

Asbest binding: Niet-hechtgebonden

Validaties:

VA-23 Het verwijderen van componenten met volledig omsloten asbest

Validatie bij Bron-type: Aandrijfcilinder scheider, Afstandhouder, Buispatroon, Een pijp gasmeter, EIB schakelaar, Gasdrukregelaar, Gasmeter, Isolator (pakking), laagspanningszekering, Overspanningsafleider, Schakelaar, Schakelaar op LS-rek, Schakelstok, Schroefkop Diazed patroonhouder, Stroomtransformator, Takel, TF ontvanger, Toonfrequent omvormer, Veiligheidsafslagklep, Veldkast (MS/HS), Wandcontactdoos

Her-validatie nodig: nee

Webadres werkinstructie:

VA-23 Het verwijderen van asbesthoudende componenten waarbij het asbest volledig omsloten is

Bron-URL: <https://www.bronnenboek.nl/asbestcomponent/e-12>