

Isolator (pakking) (Onbekende fabrikant - Onbekend type)

WENb component-nummer: E-395

Toepassing: Elektra (Laagspanning en Midden-/Hoogspanning)

Naam / Bron-omschrijving: Isolator (pakking)

Fabrikant: Onbekende fabrikant

Product-type: Onbekend type

Product kenmerken:

Laagspanning, porseleinen isolator (klein) met metalen doppen

Bouwjaar: onbekend

Aanvullende kenmerken: Isolator, porselein



Analysecertificaat

Certificaat / Verklaring / Asbestinventarisatie:  [Analysecertificaat 1735359/16/1.1](#)

ID-nummer: 1735359/16/1.1

Monsternummer M1, M2 en
M3

Datum analyse / document: 18 april 2017

Laboratorium: Sanitas

Asbeststatus: Asbesthoudend 

Locatie asbest in component: In metalen afsluitdoppen

Asbest soort: Chrysotiel (30-60% (hoogst vastgestelde %))

Asbest binding: Niet-hechtgebonden

Validaties:

VA-23 Het verwijderen van componenten met volledig omsloten asbest

Validatie bij Bron-type: Aandrijfcilinder scheider, Afstandhouder, Buispatroon, Een pijp gasmeter, EIB schakelaar, Gasdrukregelaar, Gasmeter, Isolator (pakking), laagspanningszekering, Overspanningsafleider, Schakelaar, Schakelaar op LS-rek, Schakelstok, Schroefkop Diazed patroonhouder, Stroomtransformator, Takel, TF ontvanger, Toonfrequent omvormer, Veiligheidsafslagklep, Veldkast (MS/HS), Wandcontactdoos

Her-validatie nodig: nee

Webadres werkinstructie:

[VA-23 Het verwijderen van asbesthoudende componenten waarbij het asbest volledig omsloten is](#)

Bron-URL: <https://www.bronnenboek.nl/asbestcomponent/e-395>