

BME Groep B.V.
T.a.v. dhr. M. Sel
Lage Biezenweg 7 A & B
4131 LV Vianen
Nederland

Analyserapport

Rapportnummer	A00037133.1
Datum rapportage	09-04-2020
Versie	1
Aantal pagina's incl. voorblad	2
Verificatiecode	1zDhpO2Q
Uw referentie	2018-000862
Ons projectnummer	A141891
Omschrijving opdrachtgever	Brown Boveri type HB 100A
Ontvangst monsters	09-04-2020
Monsterneming door	Opdrachtgever (Zuijdam, Bert)
Analyse soort	NEN 5896
Analyse datum	09-04-2020
Analyse locatie	Rotterdam

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij ontvangt u de analyseresultaten van het laboratoriumonderzoek ten behoeve van uw referentie: 2018-000862. Het onderzoek werd uitgevoerd conform uw opdracht. De resultaten hebben uitsluitend betrekking op de onderzochte monsters.

Kiwa Inspection & Testing is niet aansprakelijk voor interpretaties of conclusies die gedaan zijn naar aanleiding van de verkregen resultaten. Bij monsterneming door 'Opdrachtgever' kan geen uitspraak gedaan worden over de verkregen data, herkomst, representativiteit en veiligheid tijdens de monsterneming.

De door Kiwa Inspection & Testing uitgevoerde analyses zijn, indien niet anders vermeld, geaccrediteerd onder L140 door de raad voor accreditatie. Een lijst van verrichtingen is opgenomen op de site van de raad voor accreditatie <http://www.rva.nl>. Indien gewenst kunnen wij u de verrichtingenlijst toesturen.

Op dit analyserapport zijn onze algemene voorwaarden van toepassing. Het analyserapport vormt één geheel en moet als zodanig worden gehanteerd. Alle documenten behorende bij deze rapportage zijn gecontroleerd en geautoriseerd door de Manager Laboratorium of diens vervanger. Indien twijfel bestaat over de echtheid van dit document kunt u dit verifiëren via verificatie@kiwa-inte.com onder vermelding van het rapportnummer.

Hoogachtend, i.o.



Dhr. R.M. Beukema
Divisie Directeur



Analyserapport

Rapportnummer: A00037133.1

Ons projectnummer: A141891

Kwalitatieve analyse van asbest met behulp van polarisatiemicroscopie conform NEN 5896

Monsternummer	Omschrijving opdrachtgever	Materiaaltype	Soort asbest	Massa (%)	Binding
A141891-001	MM01- karton (isolatie)	Pakking	Chrysotiel	30-60%	Niet hechtgebonden
A141891-002	MM02- karton (isolatie)	Pakking	Geen Asbest	<0,1% *	N.v.t.

*: <0.1% (niet aantoonbaar)